

	ZZJZ Sremska Mitrovica, Stari Šor 47 Tel 022/610-511, Fax 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs		O-061
	STRUČNO MIŠLJENJE	Broj: A - 1665 /26	
		Datum: 05.05.2026. 10:26	

Identifikacioni broj uzorka (ID): A - 1665 /26

Naziv uzorka: Voda za piće

Datum i vreme prijema: 27.04.2026. 12:40

Vlasnik uzorka : JKP VODOVOD I KANALIZACIJA jp-STARA PAZOVA, BRANKA RADIČEVIĆA 2, STARA PAZOVA

Mesto / Objekat i punkt uzorkovanja: STARI BANOVCICI / Vodovod u Starim Banovcima, Crkva javna dvorišna česma

Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki osnovni (A) pregled vode  
 Fizičko-hemijski osnovni A pregled vode (>5000ES)

### STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu utvrđenih vrednosti ispitivanih mikrobioloških, fizičkih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak Voda za piće, u objektu Vodovod u Starim Banovcima, Crkva javna dvorišna česma sa identifikacionim brojem A-1665 /26 uzorkovan 27/04/2026 11:20:00 je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve čl.3, čl.4, stav 3 i 4, čl. 12, stav 1, tačka 2, čl. 25, stav 2, stav 3, tačka 5 i tačka 6, čl. 26, stav 2, tačka 1 i 2, stav 3, stav 6, tačka 1, čl. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti hrane, Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; čl. 3, stav 1, tačka 3 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl. list SRJ br. 42/98 i 44/99, Sl. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stručna saznanja, zbog nalaza povećane koncentracije gvožđa u dostavljenom uzorku vode za piće.

Na osnovu savremenih stručnih saznanja utvrđena hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrošača.

Preporučuje se prečišćavanje, ispiranje sistema i ponovno utvrđivanje zdravstvene ispravnosti uzorka vode za piće.

Dr Ivana Matijašević

Datum izdavanja stručnog mišljenja:  
 04.05.2026. 10:19

specijalista higijene

Kraj stručnog mišljenja